



Leistungsbeschreibung

RWA-/Lüftungsanwendung  

Brakel® Pressluftbedienschrank Typ G1-R1-B1

Beschreibung	: Schaltschrank, für die Steuerung der genannten Zuleitungs- und Ableitungsanlage
Spezifikationen	: ausgeführt unter anderem mit Notstromakkus, „Hand-0-Aut“ Schalter und Kontrollleuchten (offen/zu-Gruppen und Regen)
Material	: pulverbeschichtetes Blech, RAL 7035
Schrankmaße (h x b x d)	: *** x *** x *** mm
Gruppeneinteilung	: ***
Steuerung von der Brandmeldeanlage	: durch potentialfreie(n) Bruchkontakt(en)
Steuerung von Gebäude- Verwaltungssystem aus	: durch potentialfreie(n) Kontakt(e)
Speisung (durch Dritte)	: 230 Vac (einzelne Endgruppe, fester Anschlusspunkt)
Notstromakkus	: Kapazität basierend auf vorhandenen 24-Stunden-/ Wartungsvertrag
Zertifizierungen	: NPR 6095-1 en NEN 1010
Zubehör	: - Regensensor - Windgeschwindigkeit - Raumthermometer (1-stufig)